

Bambamarca, 11 de Julio del 2014

**CARTA N° 459-2014-CSCII/JS****Señores****CONSORCIO CAJAMARCA 2****Presente.-**

Atención : Ing. Marcio Schaper Santos  
Residente de Obra

Asunto : **Construcción de muro gavión**

Ref. : a) Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20  
Licitación Pública N° 0007-2011-MTC/20  
Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera  
Chongoyape – Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota  
– Bambamarca - Hualgayoc"  
Dcto.: b) Solicitud de fecha 09/07/2014  
c) Informe N° 080-2014/ESC/EOA/CSCII.


<b>RECIBIDO</b>	
HORA: 18:40	Firma: 
Exp. 04	11 JUL 2014
CONSORCIO CAJAMARCA 2	
<small>Obra: Rehab. y Mej. de la Carr. Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca Tramo: Chota-Bambamarca-Hualgayoc</small>	

Es grato dirigirme a Usted, para remitir adjunto a la presente el Informe N° 080-2014/ESC/EOA/CSCII, de nuestro Especialista en Estructuras de Obras de Arte Ing. Eduardo Sime Castillo, con relación a la solicitud de construcción de gaviones en Km. 210+783 al Km. 210+800 caserío de Apan Alto, presentada a esta Supervisión el 09/07/2014.

Al respecto conforme se indica en el informe en mención estos trabajos constituyen un adicional por lo cual se remite al contratista para la evaluación y consideraciones respectivas.

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la oportunidad para suscribirme de Usted.

Atentamente,

**CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II**  
**Ing. Luis Enrique Ricci Ramirez**  
JEFE DE SUPERVISION

# CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

Acruta & Tapia Ingenieros SAC - Consultoría Colombiana  
Corporación Peruana de Ingeniería

## INFORME N° 080 -2014/ESC/EOA/CSC II

A : Ing. Luis Enrique Ricci Ramírez  
Jefe de Supervisión.

DE : Ing. Eduardo A. Sime Castillo  
Especialista en Estructuras de Obras de Arte.

ASUNTO : Construcción de muro gavión


REF. : Solicitud Sr. Anaximandro Bustamante Hernandez


FECHA : Bambamarca, 11 de Julio 2014.

Por medio del presente informo a Ud. Que, en atención al documento de la referencia, se ha hecho visita en campo, en donde se ha constatado que efectivamente se esta produciendo deslizamiento de tierra, debido a los trabajos de explanaciones que se vienen ejecutando, y han afectado parte del terreno, así como pueden afectar una vivienda que se encuentra en la parte superior, por lo que es factible la construcción de un muro gavion, el cual no se encuentra dentro del expediente técnico, pero que puede considerarse como adicional, este gavion iría de la progresiva 210+783 a 210+800 aproximadamente. Se adjuntan vistas fotográficas.

Es todo cuanto informo.

Atentamente.

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II  
  
Ing. Eduardo A. Sime Castillo  
Reg. C. P. 41347  
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II	
<b>RECIBIDO</b>	
FECHA :	11 / 07 / 14
HORA :	09:18 am
FOLIOS :	
SIRMA :	



**CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II**

Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana  
Corporación Peruana de Ingeniería



**TERRENO DESLIZADO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE EXPLANACIONES**



**VIVIENDA QUE PUEDE SER AFECTADA DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE TIERRA**

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

*Eduardo A. Sime Castillo*  
Ing. Eduardo A. Sime Castillo

Reg. CIP 47347

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE



Apan Alto 09 de Julio del 2014

Señores: CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

**ING. LUIS ENRIQUE RICCI RAMÍREZ**

Jefe de supervisión.

**SOLICITO: Construcción de muro gavión en mi propiedad km 210+783 al km 210+800 lado derecho.**

Reciba mis cordiales saludos, así mismo para solicitar la construcción de un muro gavión ubicado en el km 210+783 al km 210+800 lado derecho, toda vez que el terreno en mi propiedad es inestable, que al hacer los trabajos de corte de terreno este, se deslizara perjudicándome en mi chacra y cultivos que son necesarios para mi mantención diaria. Así mismo vengo autorizando los trabajos de corte tanto en mi propiedad como en mi vivienda sin presentar alguna oposición por lo que le solicito a su representada la construcción de este muro para prevenir el deslizamiento del terreno.

Por lo descrito solcito la pronta construcción del muro, para poder evitar perjuicios posteriores. Adjunto mi número telefónico 978802251 para que se me pueda ubicar y coordinar estos trabajos que son con carácter de urgencia.

Atte.



*Anaximandro Bustamante Hernández*

**Anaximandro Bustamante Hernández**

DNI° 27542520

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II	
<b>RECIBIDO</b>	
FECHA :	09 / 07 / 2014
HORA :	9.30 am
FOLIOS :	
FIRMA :	<i>[Firma]</i>